

Vihdin kunta / Vihdin Vesi
Viitasalo, Krista
PL 13
03101 NUMMELA



Tilausno 146234 (1001/VIHTIVL), saapunut 24.9.2024, näytteet otettu 24.9.2024
Näytteenottaja: Pohjaranta & Koivunen

Paikka: Vesilaitosvedet

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
7789	Luontola, lähtevä
7792	Lankila, lähtevä
7795	Isolähde, lähtevä
7796	Nummela, vesitorni
7797	Ojakkala, paineenkorotus
7799	Lautoja, lähtevä
7800	Vihdin vesitorni

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	7789	7792	7795	Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	0	0	0	
Määrittäminen	Yksikkö	7796	7797	7799	Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	3	1	0	
Määrittäminen	Yksikkö	7800			Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0			<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0			<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	21			

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Määrittäminen edessä 1-12) = alihankinta

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

LAUSUNTO

Vedet täyttävät tutkituilta ominaisuuksiltaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.



Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E. coli (44°C)	SFS 3016:2011/ Korjaus: 2018 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	SFS 3016:2011/ Korjaus: 2018 (TL64)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
*E. coli (44°C)	2024/7789	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
	2024/7792	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
	2024/7795	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
	2024/7796	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
	2024/7797	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
	2024/7799	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
	2024/7800	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
*Koliformiset bakteerit (36°C)	2024/7789	Määrittämissrajien alitus	23.9.2024
	2024/7792	Määrittämissrajien alitus	23.9.2024
	2024/7795	Määrittämissrajien alitus	23.9.2024
	2024/7796	Määrittämissrajien alitus	23.9.2024
	2024/7797	Määrittämissrajien alitus	23.9.2024
	2024/7799	Määrittämissrajien alitus	23.9.2024
	2024/7800	Määrittämissrajien alitus	23.9.2024
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	2024/7789	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
	2024/7792	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
	2024/7795	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
	2024/7796		24.9.2024
	2024/7797		24.9.2024
	2024/7799	Määrittämissrajien alitus	24.9.2024
	2024/7800		24.9.2024

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyessä.